



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland  
Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

**Inspectie Justitie en  
Veiligheid**

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
[www.inspectie-jenv.nl](http://www.inspectie-jenv.nl)

**Ons kenmerk**

*Bij beantwoording de datum  
en ons kenmerk vermelden.  
Wilt u slechts één zaak in uw  
brief behandelen.*

Datum 9 april 2019

Onderwerp Rapport 'Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen'

Geachte heer Schaap,

Op zaterdagavond 15 september 2018 ontstond brand in de Sint Urbanuskerk te Amstelveen, waardoor een deel van de kerk ernstig werd beschadigd. De brand in de pas gerestaureerde kerk riep bij omwonenden en parochianen veel emoties en vragen op, met name over het feit dat het de brandweer zo veel moeite kostte om snel voldoende bluswater te krijgen.

Op uw verzoek en dat van de burgemeester van Amstelveen heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie) onderzoek gedaan naar de brandbestrijding, specifiek gericht op de bluswatervoorziening. De Inspectie heeft in beeld gebracht of daadwerkelijk sprake was van problemen met de bluswatervoorziening en wat hiervan de mogelijke oorzaken waren. De bevindingen van de Inspectie zijn neergelegd in het rapport 'Bluswatervoorziening brand Sint-Uranuskerk Amstelveen', dat ik u hierbij aanbied.

Het onderzoek toont aan dat het ontbrak aan sturing en regie op de bluswatervoorziening in de gemeente Amstelveen en dat er daarmee geen borging was van de activiteiten die hiermee verband hielden. Hierdoor konden onvolkomenheden ontstaan. Om hierin verbetering aan te brengen is het nodig dat de betrokken partijen de overeenkomsten en afspraken herijken en de werkwijze in de praktijk hierop aanpassen. Hierbij is niet alleen de gemeente aan zet, maar ook de brandweer en het waterbedrijf.

Het onderzoek laat tevens zien dat de keuzes die de brandweer heeft gemaakt in de toepassing van de operationele tactieken, gelet op de kenmerken van de brand, juist zijn gebleken. De brandweer heeft weliswaar hinder ondervonden van de haperende bluswatervoorziening, maar dit heeft echter geen effect gehad op de inzet en de juistheid van de operationele keuzes. Met de nodige inventiviteit is de brandweer er in geslaagd het open water en een aantal brandkranen alsnog bruikbaar te laten zijn voor de brandbestrijding. Zij hebben daarmee uitbreiding naar de kerktoren, de pastorie en de naastgelegen woning effectief kunnen voorkomen.

De Inspectie heeft het thema bluswatervoorziening niet in andere veiligheidsregio's onderzocht, maar doet wel de oproep aan alle gemeenten en veiligheidsregio's om dit thema kritisch te bezien en daar waar nodig verbeteringen aan te brengen. Omdat hierbij andere waterbedrijven betrokken kunnen worden zal het rapport ook worden aangeboden aan de Vereniging van waterbedrijven in Nederland met het verzoek dit verder te verspreiden.

**Inspectie Justitie en  
Veiligheid**

**Datum**  
9 april 2019

**Ons kenmerk**

Met vriendelijke groet,

J.G. Bos